

# 无锡市水利局文件

锡水行审函〔2023〕68号

## 关于民主街 FH 地块水利意见的函

无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

你单位的《关于征求民主街 FH 地块水利意见的函》已收悉，按照《无锡市区水系专项规划（2018-2035）》、《无锡市城市防洪规划报告（2017-2035年）》，并征求梁溪区水利局的意见，现将民主街 FH 地块有关水利规划要点函告你单位：

- 1、地块地面高程及排水应考虑区域最高行洪水位，不得低于 5.5 米（吴淞高程）。
- 2、地块不涉及现状河道和规划河道，基本无意见。
- 3、生产建设单位在地块开发建设前应按照《中华人民共和国水土保持法》及其他法律、法规的相关要求，编制水土保持方案，报水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。



(此件仅作为地块出让水利意见，不作为行政许可决定。

联系人：吴静，电话：13093036870)

特此函告。



抄送：梁溪区水利局